



H. Ayuntamiento de Tulum  
2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

VERSIÓN  
PÚBLICA

Licitación Pública N°: MTU/LP/FISMDF/014/2021.

Convocatoria: 007.

Obra: MT-2309008.-AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA  
COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY.

Acta de Junta de Aclaraciones

En las oficinas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos Municipales, siendo las 13:30 horas del día 14 de julio de 2021, se reunieron los servidores públicos, licitantes y personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, en relación con la licitación y con objeto de celebrar el acto de junta de aclaraciones.

La presente acta se elabora conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y de conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación.

DECLARATORIA DEL ACTO:

1. Los factores de salario real que se apliquen al catálogo de mano de obra deberán contar con su respectivo análisis.
2. Para el cálculo del Factor de Salario Real se tomará como base el Salario Mínimo de la Ciudad de México Vigente.
3. La obra deberá iniciar en la fecha establecida en las bases de licitación, pero el plazo de ejecución podrá variar dependiendo de la capacidad de las empresas contratistas y de las características de la obra, sin embargo, en ningún caso el tiempo para concluirla podrá ser mayor al establecido en las mismas bases. El período de ejecución es de 30 días naturales.
4. Las propuestas deberán presentarse en los documentos que para tal efecto se integran a las bases de esta licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos.
5. El licitante deberá presentar como anexo el presupuesto de obra en formato EXCEL respaldado en una memoria USB.
6. El costo del letrero alusivo a la obra, las pruebas de laboratorio y las medidas de seguridad e higiene se considerarán incluidas dentro de los indirectos.

*Recibido  
27/09/2021  
12:40 PM*

*[Firmas manuscritas]*



H. Ayuntamiento de Tulum  
2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**VERSIÓN  
PÚBLICA**

Licitación Pública N°: MTU/LP/FISMDF/014/2021.

Convocatoria: 007.

Obra: MT-2309008.-AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA  
COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY.

**Acta de Junta de Aclaraciones**

7. La empresa que resulte ganadora deberá asegurar que su personal cuente con su Equipo de Protección Personal (EPP) y el calzado adecuado.
8. Para el trámite de las estimaciones estas deberán venir acompañadas de los números generadores, fotografías, las pruebas de laboratorio y certificado de calidad del proveedor de los equipos, materiales o instalaciones realizadas y/o suministradas.
9. Será causa de desechamiento la presentación incompleta o la omisión de cualquier documento o requisito establecido en las bases de esta licitación y en esta junta de aclaraciones.
10. El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum entregará el lugar que ocupará la obra, listo para la ejecución de la misma, para lo que hará los convenios necesarios con cualquier otra dependencia.
11. El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum procede a dar respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes.

Preguntas / aclaraciones	Respuestas
En el catálogo de conceptos indica excavación con medios mecánicos, y como sabemos la zona es de terreno muy pedregoso, por lo que no saldría material fino por lo que la pregunta es: 1.- El equipo mecánico sería retroexcavadora o zanjadora? (SIC)	1. Zanjadora
2.- en caso de que sea retroexcavadora los conceptos D1 y D2, menciona que es con material producto de la excavación; en caso de no haber mucho fino, que se haría, ya que no hay un concepto de relleno con material de	2. En caso de ser insuficiente el material producto de la excavación, se autorizará material de banco.

www.tulum.gob.mx

Ook-Kot Región 03 Mza. 130 Lte. 01 Interior Plaza Andador Tulum C.P. 77780 Tulum, Quintana Roo,  
México



H. Ayuntamiento de Tulum  
2018-2021



**VERSIÓN  
PÚBLICA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Licitación Pública N°: MTU/LP/FISMDF/014/2021.

Convocatoria: 007.

Obra: MT-2309008.-AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA  
COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY.

**Acta de Junta de Aclaraciones**

banco (en plano de detalles si da la opción de material de banco) (SIC)	
3.- en el catálogo no aparece el concepto de sondeo para localización de tubería de interconexión (SIC)	3. Se determina en obra, en su momento se determinará si se requiere realizar excavación de bajo impacto o excavación exploratoria.

Observaciones:  
La fianza mencionada en el modelo de contrato será emitida a favor del Municipio de Tulum.

12.El H. Ayuntamiento confirma que el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 21 de julio de 2021 a las 14:00 horas en este mismo lugar.

Después de dar lectura a la presente acta y al manifestar los participantes, a pregunta expresa de quien preside, que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar, se da por terminada esta primera y última Junta de Aclaraciones a las 14:10 horas del día 14 de julio de 2021.


Firman de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificación en forma.

**ASISTENTES:**

No.	Nombre del representante o funcionario, razón social o área responsable a la que pertenece	Firmas (En el cuadro correspondiente al No.)
1	C. José Manuel Morales Lara Director de Obras Públicas.	
2	Ing. Elvis Jhonatan González Uh. Coordinador del departamento de Concursos y Contratos.	

www.tulum.gob.mx

Ook-Kot Región 03 Mza. 130 Lte. 01 Interior Plaza Andador Tulum C.P. 77780 Tulum, Quintana Roo,  
México



H. Ayuntamiento de Tulum  
2018-2021



**VERSIÓN  
PÚBLICA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Licitación Pública N°: MTU/LP/FISMDF/014/2021.

Convocatoria: 007.

Obra: MT-2309008.-AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA  
COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY.


Acta de Junta de Aclaraciones		
3	Ing. Miguel Ángel Cante Ucan. Coordinador del departamento de Costos y Presupuestos	
4	C. Sindy Paola Muñoz Piedra. Coordinadora del departamento de Proyectos.	
5	 Representando a la empresa: ESTROKTOR S.A. DE C.V.	



Volver Redactar Responder Responde Reenvia Eliminar Mover Imprimir Marcar Más


Entrada	84
Borradores	
Enviados	
SPAM	
Papelera	


*Recibido  
13/07/2021  
16:50 PM*





### preguntas licitacion de Ob...

Mensaje 1 de 342

De [Redacted] 

Destinatario **concursosycontratosop@tulum.gob.mx** 

Cc [Redacted] , [Redacted] 

Fecha **Hoy 15:43**

Buenas tardes

En referencia a la Licitación de Obra Pública No.MTU/LP/FISMDF/014/2021, Convocatoria: 007, Carácter: Estatal, de MT-2309008.-AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY.

Me permito manifestarle las siguientes preguntas:

En el catálogo de conceptos indica excavación con medios mecánicos, y como sabemos la zona es de terreno muy pedregoso, por lo que no saldría material fino por lo que la pregunta es:

- 1.- El equipo mecánico sería retroexcavadora o zanjadora ?
- 2.- en caso de que sea retroexcavadora los conceptos D1 y D2, menciona que es con material producto de la excavación; en caso de no haber mucho fino, que se haría, ya que no hay un concepto de relleno con material de banco (en plano de detalles si da la opción de material de banco)
- 3.- en el catálogo no aparece el concepto de sondeo para localización de tubería de interconexión

sin otro particular por el momento reciba un cordial saludo

atentamente

[Redacted Signature]  
estroktor sa de cv

*Recibido  
13/07/2021  
16:48 PM*

*Recibido  
13/07/2021  
16:48 PM*

*Recibido  
13/07/2021  
16:48 PM*

*Recibido  
13/07/2021  
16:48 PM*

MUNICIPIO DE TULUM

**RECIBIDO**  
13 JUL 2021  
16:48 PM

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
TULUM, QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE TULUM

**RECIBIDO**  
13 JUL 2021  
9:43

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
TULUM QUINTANA ROO