



H. Ayuntamiento de Tulum
2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**VERSIÓN
PÚBLICA**

Licitación Pública N°: MTU/LP/FISMDF/003/2021.

Convocatoria: 002.

Obra: MT-2309001.-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YAAX TULUM (PRIMERA ETAPA).

Acta de Junta de Aclaraciones

En las oficinas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos Municipales, siendo las 12:00 horas del día 25 de marzo de 2021, se reunieron los servidores públicos, licitantes y personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, en relación con la licitación y con objeto de celebrar el acto de junta de aclaraciones.

La presente acta se elabora conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y de conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación.

DECLARATORIA DEL ACTO:

1. Los factores de salario real que se apliquen al catálogo de mano de obra deberán contar con su respectivo análisis.
2. Para el cálculo del Factor de Salario Real se tomará como base el Salario Mínimo de la Ciudad de México Vigente.
3. Los conceptos y volúmenes de obra a considerar en la propuesta son exclusivamente los indicados en el catálogo correspondiente que se adjunta en esta junta de aclaraciones.
4. La obra deberá iniciar en la fecha establecida en las bases de licitación, pero el plazo de ejecución podrá variar dependiendo de la capacidad de las empresas contratistas y de las características de la obra, sin embargo, en ningún caso el tiempo para concluirla podrá ser mayor al establecido en las mismas bases. El período de ejecución es de 45 días naturales.
5. Las propuestas deberán presentarse en los documentos que para tal efecto se integran a las bases de esta licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos.
6. El licitante deberá presentar como anexo a su propuesta, todo el paquete de concurso en formato PDF y el catálogo de conceptos de manera digital (respaldado en memoria USB, no disco) y en forma impresa en el programa de Excel en base al archivo anexo en las bases de la presente licitación, el cual



H. Ayuntamiento de Tulum
2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**VERSIÓN
PÚBLICA**

Licitación Pública N°: MTU/LP/FIS MDF/003/2021.

Convocatoria: 002.

Obra: MT-2309001.-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YAAX TULUM (PRIMERA ETAPA).

Acta de Junta de Aclaraciones

no podrá ser modificado, únicamente se llenará los datos de la empresa y el precio unitario con número y con letras. El catálogo de conceptos impreso deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

7. El costo del letrero alusivo a la obra, las pruebas de laboratorio y las medidas de seguridad e higiene se considerarán incluidas dentro de los indirectos.
8. La empresa que resulte ganadora deberá asegurar que su personal cuente con su Equipo de Protección Personal (EPP) y el calzado adecuado.
9. Para el trámite de las estimaciones estas deberán venir acompañadas de los números generadores, fotografías, las pruebas de laboratorio y certificado de calidad del proveedor de los equipos, materiales o instalaciones realizadas y/o suministradas.
10. Será causa de desechamiento la presentación incompleta o la omisión de cualquier documento o requisito establecido en las bases de esta licitación y en esta junta de aclaraciones.
11. El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum entregará el lugar que ocupará la obra, listo para la ejecución de la misma, para lo que hará los convenios necesarios con cualquier otra dependencia.
12. El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum procede a dar respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes.

Preguntas / aclaraciones	Respuestas
1.- En los conceptos i1, i2, i3, i4, i5, i6 y i7 no se describe en el alcance la excavación y relleno de la toma. (SIC)	1.- En cuestión de la excavación esta considerado el volumen dentro de la partida excavación del concepto B1. Para el relleno esta considerado en el concepto B2,



H. Ayuntamiento de Tulum
2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**VERSIÓN
PÚBLICA**

Licitación Pública N°: MTU/LP/FISMDF/003/2021.

Convocatoria: 002.

Obra: MT-2309001.-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YAAX TULUM (PRIMERA ETAPA).

Acta de Junta de Aclaraciones

<p>2 - también indican que en el cuadro donde va el medidor es tubería termofusionable. Como se considera para la unión con la válvula y adaptadores de compresión, ya que estas son roscadas. (SIC)</p>	<p>relleno del material producto de la excavación.</p> <p>2.- En el detalle de la toma domiciliaria se especifica la unión entre el tubo ramal y la tubería termofusionable.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observaciones:

La fianza mencionada en el modelo de contrato será emitida a favor del Municipio de Tulum.

13.El H. Ayuntamiento confirma que el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día **31 de marzo de 2021 a las 13:00 horas** en este mismo lugar.

Después de dar lectura a la presente acta y al manifestar los participantes, a pregunta expresa de quien preside, que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar, se da por terminada esta primera y última Junta de Aclaraciones a las **12:30 horas del día 25 de marzo de 2021**.

Firman de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificación en forma.

ASISTENTES:

No	Nombre del representante o funcionario, razón social o área responsable a la que pertenece	Firmas (En el cuadro correspondiente al No.)
1	C. José Manuel Morales Lara Director de Obras Públicas.	



H. Ayuntamiento de Tulum
2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**VERSIÓN
PÚBLICA**

Licitación Pública N°: MTU/LP/FISMDF/003/2021.

Convocatoria: 002.

Obra: MT-2309001.-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YAAX TULUM (PRIMERA ETAPA).

Acta de Junta de Aclaraciones		
2	Ing. Elvis Jhonatan González Uh. Coordinador del departamento de Concursos y Contratos.	
3	Lic. María del Rosario Batun Chulin. Coordinadora del departamento de Normatividad.	
4	Ing. Miguel Ángel Cante Ucan. Coordinador del departamento de Costos y Presupuestos.	
5	C. Sindy Paola Muñoz Piedra. Coordinadora del departamento de Proyectos.	
6	 Representando a la empresa: SEIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	



SEIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Tulum, Tulum Quintana Roo, el día 25 de marzo de 2021

VERSIÓN PÚBLICA

DOCUMENTO: **Solicitud de aclaración**

Relativa a: licitación de obra pública No. MTU/LP/FISMDF/003/2021, de la convocatoria: 002, de carácter Estatal. **MT-2309001.- CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YAAX TULUM (PRIMERA ETAPA).**

Aclaraciones

1.-En los conceptos I1, I2, I3, I4, I5, I6 y I7 no se describe en el alcance la excavación y relleno de la toma.

2.- También indica que en el cuadro donde va el medidor es tubería termofusionable. Como se considera para la union con la válvula y adaptadores de compresión, ya que estas son roscadas.

MUNICIPIO DE TULUM

RECEBIDO
25 MAR 2021
12:00 PM

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TULUM, QUINTANA ROO